

Tubi di collegamento gas dietro i fornelli?

Scritto da cappello

Martedì 30 Novembre 1999 01:00 - Ultima modifica Giovedì 13 Maggio 2010

Il tubo di collegamento può essere di gomma, se i fornelli sono del tipo estraibile, mentre per i fornelli ad incasso è vietato ed è obbligatorio il tubo in metallo ondulato. Il tubo di gomma deve essere sostituito ogni cinque anni, mentre il tubo in metallo ondulato non ha scadenza.